

GRAD PULA – POLA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Odsjek za izgradnju, održavanje i promet
Pododsjek za održavanje i promet
Forum 2
52100 Pula

Naš broj: 549
Pula, 5.3.2020.

PREDMET: Primjedbe na nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i ostalim površinama javne namjene na području Grada Pule

- dostavljaju se -

Poštovani,

U nastavku dajemo primjedbe i prijedloge na nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i ostalim površinama javne namjene na području Grada Pule, koji je 5.2.2020. objavljen na javno savjetovanje (u nastavku: Pravilnik):

1. Vezano na odredbu **čl. 3. st. 1.** Pravilnika, predlažemo da se Pravilnikom definira tko se sve u smislu navedenog Pravilnika smatra investitorom, a sve kako ne bi bilo dvojbe oko toga tko sve može, sukladno predmetnom Pravilniku, od Grada Pule tražiti odobrenje za izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste i na ostalim površinama javne namjene.
2. Vezano na odredbu **čl. 3. st. 2. toč. g.** Pravilnika, koja propisuje obvezu dostavljanja (uz zahtjev za ishodenje odobrenja za izvođenje radova) bjanko zadužnice ili dokaza o uplati novčanog pologa na ime jamstva za kvalitetno izvršenje radova na sanaciji javne površine, predlažemo da se propiše iznimka od navedene obveze u situacijama kada je investitor Grad Pula ili pravne osobe u većinskom vlasništvu Grada Pule.
3. Također nastavno na odredbu **čl. 3. st. 2. toč. g.** Pravilnika, a vezano za situacije kada Grad Pula odnosno pravne osobe u većinskom vlasništvu Grada Pule provode postupke javne (ili jednostavne) nabave za izvođenje građevinskih radova na nerazvrstanim cestama i ostalim površinama javne namjene na području Grada Pule, predlažemo da se u Pravilnik doda odredba kojom se specificira minimalni postotak od ugovorene cijene radova bez PDV-a, koji su Grad Pula i pravne osobe u većinskom vlasništvu Grada Pule obvezne u dokumentaciji o nabavi (i kasnije u ugovoru s izvođačem radova) propisati kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
4. Vezano na odredbu **čl. 8. st. 1.** Pravilnika, predlažemo da se iz navedene odredbe obriše tekst „*kraćih od 20 m*“.
Naime, za priključke zakonski nije propisana maksimalna dužina da bi se isti mogli smatrati priključcima, stoga smatramo da je dio predmetne odredbe koji propisuje da bi isti trebali biti kraći od 20 m suvišan te da takvo ograničavanje dužine nije u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19).

5. Vežano na odredbu **čl. 10. st. 1.** Pravilnika, kojom su propisani dokazi koje je potrebno dostaviti Gradu Puli u slučaju hitnih intervencija, kada se radovi na površini javne namjene izvode bez prethodno pribavljenog odobrenja, predlažemo da se u predmetnoj odredbi, uz zahtjev kojim se traži dostava dokaza o kontroli postignute zbijenosti tamponskog sloja izvršenoj od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe, kao alternativa dostave navedenog dokaza, propiše mogućnost betoniranja u sloju određene debljine i betonom određene marke do visine tamponskog sloja.

Budući da se radi o hitnoj intervenciji, u pojedinim slučajevima se vremenski ne stigne izvršiti kontrola postignute zbijenosti tamponskog sloja te je u takvim slučajevima dosadašnja praksa bila izvršiti betoniranje do visine tamponskog sloja.

S poštovanjem,

DIREKTOR DRUŠTVA

Igor Stari



PRAGRANDE d.o.o.
za obavljanje djelatnosti
javne odvodnje
Pula, Trg I. istarske brigade 14